TÜV (Союз работников технического надзора) в строительстве и производстве D-80684 Мюнхен

TÜV SÜDDEUTSCHLAND

Sto AG
Эренбахштрассе 1

D-79780 Штюлинген

Сообщение от	Наше обозначение/Имя	Телефон/факс	Дата
	BB-USL-MUC/li Вернер Линденмюллер	10 70 // 22 29	20 ноября 2003

Оценка устойчивости StoColor Puran Satin к воздействию дезинфицирующих средств

Сертификат выдан для ознакомления

По инициативе компании Sto AG компания TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH (ООО Союз работников технического надзора в строительстве и производстве Южной Германии) выполнила исследование полиуретановой краски **StoColor Puran Satin** в оригинальной таре на ее устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств.

Выполнение тестов и результаты детально описаны в отчете об испытаниях 030603-1 от 03.06.2003.

Краска не покупалась

Следующие дезинфицирующие средства и концентрации применялись в процессе исследования в качестве стандартных дезинфицирующих средств:

Amocid
Активное вещество: 2-дифенилол; концентрация: 5%, соответствует рекомендациям по максимально допустимой дозировке.

Aldospray

www.puransatin.ru

Активное вещество: формальдегид/глутар; концентрация: 0,8%, соответствует рекомендациям по максимально допустимой дозировке для дезинфекции поверхностей.

Lysoform Spray (Fugaten-Spray)
Активное вещество: этанол; концентрация: неразбавленный раствор 70%.

StoPuran Color устойчив к воздействию стандартных дезинфицирующих средств для дезинфекции поверхностей.

С уважением,

Химическая лаборатория

Вернер Ленденмюллер

TÜV